

## 一般廃棄物処理施設の維持管理状況の情報の公表

設置者名	新潟特殊企業株式会社
施設名称	バイオマスエコセンター
設置場所	新潟県阿賀野市かがやき5911番地28
問合せ先	0250-47-4977

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）の規定に基づき、維持管理に関する情報を公表します。

（一般廃棄物処理施設の維持管理等）

法第八条の三第二項 第八条第一項の許可（同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。）を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であって環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

### 1 廃棄物処理施設の維持管理に関する計画

設置又は変更の許可申請書、軽微な変更等の届出書、設置の届出書に記載すべき事項	別添のとおり
--	--------

### 2 廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報

（公表すべき維持管理の状況に関する情報）

環境省令第四条の五の二 法第八条の三第二項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。

環境省令の該当する号	施設の種類	公表事項
第一号	焼却施設（ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。）	以下のとおり

イ 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

(状況：第5 2期分 公表の期限：翌月の末日) (単位：t/月)

一般廃棄物の種類	2023年9月	10月	11月	12月	2024年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
汚泥	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
動・植物性残さ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ロ 測定に関する事項（環境省令第四条の五第一項第二号ト、リ、ヲ、ツ、ラ（ウにおいてその例によるものとされた場合を含む。）、ノ、ク(2)、ヤ(1)、マ(4)及びケ(5)の規定による測定に関する事項）

(状況：第5 2期分 公表の期限：測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日)

項目		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
燃焼室中の 焼却ガスの温度	測定を行った位置	二次燃焼炉内											
	測定結果の得られた年月日	9月15日	10月15日	11月15日	12月15日	1月15日	2月15日	3月15日	4月15日	5月15日	6月15日	7月15日	8月3日
	測定の結果(単位：℃)	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
集じん器に流入する燃 焼ガスの温度(燃焼ガ スを速やかにおおむね 摂氏二百度以下に冷却 することができる場合 にあつては、集じん器 で冷却されたガスの温 度)	測定を行った位置	No.2集じん器出口											
	測定結果の得られた年月日	9月15日	10月15日	11月15日	12月15日	1月15日	2月15日	3月15日	4月15日	5月15日	6月15日	7月15日	8月3日
	測定の結果(単位：℃)	180	179	176	188	185	183	187	187	184	185	188	183
煙突から排出される 排ガス中の一酸化 炭素の濃度	測定を行った位置	煙突側測定孔											
	測定結果の得られた年月日	9月15日	10月15日	11月15日	12月15日	1月15日	2月15日	3月15日	4月15日	5月15日	6月15日	7月15日	8月3日
	測定の結果(単位：ppm)	25	17	18	17	18	18	25	30	23	20	24	22



ニ 煙突から排出される排ガス中の測定に関する事項（環境省令第四条の五第一項第二号カの規定による測定に関する事項）

（状況： 第5 2 期分 公表の期限：測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日）

		1回目	2回目	3回目	4回目
採取した位置		煙突測定孔			
採取した年月日		2024年6月19日			
測定結果の得られた年月日					
ダイオキシン類の濃度（単位：ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ）					
		1回目	2回目	3回目	4回目
採取した位置		煙突測定孔	煙突測定孔		
採取した年月日		2023年11月9日	2024年3月13日		
測定結果の得られた年月日		2023年11月9日	2024年3月13日		
ばい煙濃度	硫黄酸化物（単位：Nm <sup>3</sup> /h）	0.69	0.44		
	ばいじん（単位：g/Nm <sup>3</sup> ）	0.02未満	0.02		
	塩化水素（単位：mg/Nm <sup>3</sup> ）	35	24		
	窒素酸化物（単位：cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> ）	150	150		